

Affaire suivie par :
SECTEUR A - DD28- 02-38-77-33-78

résultats à afficher en mairie

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SEA LA PAQUETTERIE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST LUBIN DES JONCHERETS
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE PRUDEMANCHE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ESCORPAIN
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DAMPIERRE SUR AVRE
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CHATAINCOURT
 MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LAONS
 MADAME LA PRESIDENTE - SICELP

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SEA DE LA PAQUETTERIE

Prélèvement	00115968	Commune	SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
Unité de gestion	0426 SEA DE LA PAQUETTERIE	Prélevé le :	mardi 12 juillet 2022 à 09h50
Installation	TTP 000592 LES CAVES	par :	SS
Point de surveillance	S 0000000762 RESERVOIR DE LA POTERIE (TTP)	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET REFOULEMENT APT		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH

	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
	14.2 °C 7,4 unité pH			6,50	25,00 9,00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : 28X Code SISE de l'analyse : 00121915 Référence laboratoire : LSE2207-28163

PESTICIDES DIVERS

Glyphosate

<0,020	µg/L	0,10		
--------	------	------	--	--

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

AMPA

<0,020	µg/L	0,10		
--------	------	------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00115968)

Le recontrôle montre une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour les paramètres mesurés.

Chartres, le 29 juillet 2022

P/le Préfet,
 P/ le directeur départemental,
 la référente de l'unité eaux potable et de loisirs

signé :

Anne TOURNIER BENNEY